



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 12/195/741 - Édition 12**  
**Licence n° 12/195/741 - Edition 12**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,  
*According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made expanded polystyrene products Rules revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials*

la société :  
*the company:*

Raison sociale : **KNAUF INDUSTRIES GESTION**

*Company:*

Siège social : **ZONE D'ACTIVITES Rue Principale 68600 WOLFGANTZEN - France**

*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale  
*Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the product named as the following commercial reference*

**ETIXXBOX**

et fabriqué par l'usine de : Vernou en Sologne - France (41)  
*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.  
*Certified characteristics are given from page 2.*

et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.  
*Uses are given in Intended uses appendix.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé et la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made expanded polystyrene products and the standard EN 13163:2012+A2:2016.*

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

*This certificate was issued on may 16<sup>th</sup> 2025 and is valid until december 31<sup>th</sup> 2026, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire  
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

*The validity of the certificate can be checked by consulting the database at [www.acermi.com](http://www.acermi.com)*

Renouvellement du certificat n° 12/195/741 Édition 11, délivré le 12 février 2024

*Renewal of certificate n° 12/195/741 Edition 11, issued on february 12<sup>th</sup> 2024*



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 12/195/741 - Édition 12**  
*Licence n° 12/195/741 - Edition 12*  
**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**  
*Certified properties*

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>1,20</b>	<b>1,35</b>	<b>1,55</b>	<b>1,70</b>	<b>1,85</b>	<b>2,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,35</b>	<b>2,50</b>	<b>2,65</b>	<b>2,80</b>
Épaisseur (mm)	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>3,00</b>	<b>3,15</b>	<b>3,30</b>	<b>3,45</b>	<b>3,60</b>	<b>3,80</b>	<b>3,95</b>	<b>4,10</b>	<b>4,25</b>	<b>4,45</b>	<b>4,60</b>
Épaisseur (mm)	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>4,75</b>	<b>4,90</b>	<b>5,05</b>	<b>5,25</b>	<b>5,40</b>	<b>5,55</b>	<b>5,70</b>	<b>5,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,20</b>	<b>6,35</b>
Épaisseur (mm)	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	-
R (m <sup>2</sup> .K/W)	<b>6,55</b>	<b>6,70</b>	<b>6,85</b>	<b>7,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,35</b>	<b>7,50</b>	<b>7,65</b>	<b>7,80</b>	<b>8,00</b>	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E***Reaction to fire:***AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	<b>TR150</b>
Tolérance d'épaisseur	<b>T(1)</b>
Transmission de vapeur d'eau	<b>MU(30-70)</b>

**Profil d'usage ISOLE**

Niveaux d'aptitude à l'emploi	Compression	Stabilité dimensionnelle	Comportement à l'eau	Cohésion	Perméance à la vapeur d'eau
Épaisseurs (mm)	<b>I</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>L</b>	<b>E</b>
de 40 à 45	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3<sub>(150)</sub></b>	<b>2</b>
de 50 à 100	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3<sub>(150)</sub></b>	<b>3</b>
de 105 à 250	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3<sub>(150)</sub></b>	<b>3</b>



**CERTIFICAT ACERMI**  
**N° 12/195/741 - Édition 12**  
**Licence n° 12/195/741 - Edition 12**  
**USAGES VISÉS**

*Intended uses*

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la réglementation en vigueur.

<b>USAGE VISÉ</b> (selon le Cahier Technique G)		<b>RÉFÉRENCES COMMERCIALES</b>	<b>OBSERVATIONS ÉVENTUELLES</b>
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant thermique pose collée sous enduit	ETIXXBOX	longueur ≤ 1 200 mm largeur ≤ 600 mm épaisseur ≤ 300 mm
	Isolant thermique fixé mécaniquement par chevilles / calé chevillé sous enduit	ETIXXBOX	longueur ≤ 1 200 mm largeur ≤ 600 mm épaisseur ≤ 300 mm
	Isolant sous bardage ventilé en bois	ETIXXBOX	
	Isolant pour vêtage	ETIXXBOX	
Murs isolation thermique intégrée	Double mur en maçonnerie	ETIXXBOX	