

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Systèmes de traitement des joints entre plaques des ouvrages de cloisons/plafonds

(QB06) / System for the treatment of joints between panels in wall/ceiling structures

N° 3-052-23-1612



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**KNAUF SAS**RUE PRINCIPALE ZONE D'ACTIVITES
68600 WOLFGANTZEN
FranceSite(s)
Site(s)**France - 77165 SAINT SOUPPLETS - 052**

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name**PROPLAK®HYDRO - Bande à joint papier K ou
Bande à joint papier S**Conformité
Conformity

Avec un niveau de performance plus exigeant que la norme NF EN 13963 (en usage courant) selon le NF DTU 25.41 et NF DTU 25.42.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 3-052-23-1612

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 2-052-23-1612

Décision d'admission initiale 1-052-23-1612 du 18/01/2024

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **28/01/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON


En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Enduit de traitement de joint et bande(s) associée(s) / Joint treatment plaster

A. Enduit mixte hydrofuge / Water-repellent mixed coating

Normes / Standards: **NF EN 13963**

Référence commerciale / Commercial ref.: **PROPLAK®HYDRO**

Type d'enduit / Coating type: **3A**

Type de séchage / Drying type: **à l'air** / Air Drying

Présentation enduit / Presentation: **Pâte (prêt à l'emploi)** / Paste (ready to use)

Ouvrage cloison/plafond en plaques / Board partition/ceiling: **Plâtre** / Plaster

Plaque relevant de la norme / Plasterboard acc. standard: **Plaque de plâtre NF EN 520+A1** / Plasterboard NF EN 520+A1

Type de plaque / Plasterboard type: **H1**

Forme des bords / Edge shape: **BA, BB, BD**

Mode de pose de l'enduit / Coating use condition: **Avec bande à joint** / With joint tape

Conditionnement enduit / Packaging: **Seau** / Bucket

Comportement à l'eau / Water behaviour: **Hydrofuge** / Water-repellent

Efficacité du collage de la bande ≥ 1000 g	Résistance à la fissuration	Résistance en flexion à l'état sec charge de rupture ≥ 30 daN	Absorption d'eau en surface de l'enduit après 2h d'immersion de l'enduit	Reprise d'eau après 2 heures d'immersion de l'enduit seul
Tape bonding efficiency ≥ 1000 g	Cracking	Flexural strength (dry condition), breaking load ≥ 30 daN	Water absorption on the surface of the plaster after 2 hours of immersion of the coating	Water uptake after 2 hours of immersion of the coating alone
Conforme	Pas de fissuration pour une épaisseur $\leq 1,5$ mm	Charge rupture ≥ 30 daN	≤ 180 g/m ²	$\leq 5\%$

Enduit de traitement de joint et bande(s) associée(s) / Joint treatment plaster

B. Bande à joint papier associée / Associated paper tape

Référence commerciale	Identification bande	Composition_bande
Commercial ref.	Tape Identification	Tape composition
Bande à joint S		Papier
Bande à joint K	marquage logo K	Papier